



**Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.**  
11-010 BARCZEWO ul. Obrońców Warszawy 5 tel. 89 514-85-13  
REGON: 519573501 NIP: 739-33-74-527  
Nr. Konta: MBS w Gizycku O/Barczewo 40-9343-1028-0000-1599-2000-0010  
Nr. Konta: BOŚ SA O/Olsztyn 05-1540-1072-2021-5070-4701-0001

**Kapitał Zakładowy Spółki: 23 257 000,00 zł**  
KRS 0000184204, VIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Olsztynie

Numer sprawy: 1/06/2023

## ZAPYTANIE OFERTOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
Numer NIP 739 33 74 527  
Adres: ul. Obrońców Warszawy 5, 11-010 Barczewo

*zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto pod nazwą:*

**„Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kontenerowej stacji zlewnej ścieków”**

Adres strony internetowej na której jest zamieszczone zapytanie ofertowe: [www.zwikbarczewo.pl](http://www.zwikbarczewo.pl)

Zatwierdził:

*Prezes Zarządu*

*Jacek Kasprzak*

Barczewo, dnia 20.06.2023 r.

## I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Zamawiający: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.  
Siedziba: ul. Obrońców Warszawy 5, 11-010 Barczewo  
Numer NIP: 7393374527  
Numer Regon: 519573501  
Numer KRS: 0000184204  
adres e-mail: [zwik.barczewo@gmail.com](mailto:zwik.barczewo@gmail.com)  
adres strony internetowej: [www.zwikbarczewo.pl](http://www.zwikbarczewo.pl)  
numer tel.: +48 514 85 13, 606 707 489  
Godziny pracy zamawiającego: Poniedziałek 7.00 – 16.00, Wtorek – Czwartek 7.00 – 15.00,  
Piątek 7.00 – 14.00.

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści zapytania ofertowego oraz inne dokumenty zapytania.

Adres strony internetowej: [www.zwikbarczewo.pl](http://www.zwikbarczewo.pl)  
(dedykowany adres mailowy: [zwik.barczewo@gmail.com](mailto:zwik.barczewo@gmail.com) do obsługi komunikacji w formie elektronicznej pomiędzy zamawiającym a wykonawcami oraz składania ofert).

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami są:

- w zakresie merytorycznym, formalnym: Monika Sobotko – Specjalista ds. zamówień publicznych przy czym komunikacja ustna dopuszczalna jest w odniesieniu do informacji, które nie są istotne, w szczególności nie dotyczą ogłoszenia o zamówieniu lub dokumentów zamówienia, potwierdzenia zainteresowania lub ofert, o ile jej treść jest udokumentowana.

## II. TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego *na podstawie Zarządzenia nr 1/03/2021 Prezesa Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Barczewie Spółka z o.o. z dnia 01.03.2021 r. w sprawie nadania Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł netto*, zwanym dalej „Regulaminem”.

## III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej kontenerowej stacji zlewnej ścieków dowożonych na terenie przepompowni ścieków w Barczewie przy ulicy Olsztyńskiej wraz z przeszkoleniem pracowników Zamawiającego na miejscu dostawy w zakresie: uruchomienia, eksploatacji i konserwacji przedmiotu zamówienia”.

Wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia winno być fabrycznie nowe, wolne od wad prawnych i fizycznych i gotowe po zainstalowaniu do eksploatacji bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji oraz zgodne z zaleceniami, normami i obowiązującymi wymaganiami techniczno – eksploatacyjnymi obowiązującymi na terenie RP. Dostarczone wyposażenie, sprzęt, urządzenia jak i materiały z których zostały wykonane muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa obowiązującego na terenie RP.

*Oferowana stacja zlewna musi spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 października 2002 r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych.*

Obudowa kontenerowa:

- kontener, izolowany termicznie, szczelny, w wykonaniu: ściany typu „sandwich” ze stali nierdzewnej (zewnątrzne i wewnętrzne),
- podłoga pokryta blachą aluminiową ryflowaną,
- ogrzewanie elektryczne z regulowaną temperaturą (termostat),
- oświetlenie wewnętrzne ledowe,
- wentylacja wymuszona.

Stacja zlewna powinna:

- umożliwiać pomiar ilości dostarczonych ścieków, pH, temperatury, konduktancji,
- identyfikować przewoźników/dostawców ścieków – poprzez karty zbliżeniowe (breloki),
- zliczać ścieki z podziałem na zdefiniowanie taryfy/klasy,
- kontrolować przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych dostawców),
- rejestracja danych dostawy (data i godzina zrzutu, ilość i jakość ścieków (klasa), nazwa dostawców i źródła pochodzenia ścieków- gmina) wraz z ich archiwizacją,
- umożliwiać tworzenie i drukowanie zestawień/raportów wg zdalnych parametrów (data, godzina, dostawca, źródło pochodzenia, klasa ścieków) wraz z eksportem do arkusza kalkulacyjnego „Exel” i zapisywania jako plik PDF,
- klasyfikować przyjmowane ścieki w zależności od ich parametrów,
- umożliwiać ustawienie maksymalnego kontyngentu dostaw dla poszczególnych dostawców,
- umożliwiać ustawienie czasu pracy stacji dla poszczególnych dni tygodnia,
- mieć możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji,
- mieć automatyczne zamykanie stacji przy przekroczeniu zadanych parametrów jakościowych ścieków,
- mieć zabezpieczenie stacji przed niekontrolowanym spustem ścieków, np. podczas przerwy w zasilaniu,
- drukować potwierdzenia dla dostawców po każdej dostawie ścieków,
- dane gromadzone są na karcie pamięci, którą można odczytać na komputerze PC,
- mieć dostęp do danych na komputerze poprzez zainstalowane przez dostawcę stacji oprogramowanie,
- mieć oprogramowanie oparte na systemie Windows 10

Stacja zlewna wyposażona w:

- przepływomierz elektromagnetyczny DN125 w wykonaniu ze stali k.o 1.4301 z detekcją pustej rury,
- czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych systemu,
- karty (breloki) identyfikacyjne dla dostawców – 20 sztuk,
- klawiatura przemysłowa QWERTY wykonana ze stali nierdzewnej,
- program wspomagający pracę stacji w zakresie danych dostawców, producentów dostaw oraz raportowania i konfiguracji,
- ciąg pomiarowy ze stali kwasoodpornej (1.4301) DN 125 składający się z: zasuwy nożowej z napędem pneumatycznym; rury doprowadzającej ze złączem strażackim DN 125 oraz rury odpowiednio wyprofilowanej odprowadzającej ścieki do komory wyposażonej w kratę ręczną – w załączeniu mapa syt-wys z lokalizacją komory oraz dokumentacja zdjęciowa,
- moduł pomiarowy: pomiar pH, konduktancji, temperatury.
- sprężarka olejowa – kompresor,
- wąż długości minimum 3.5 m wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem,
- system automatycznego płukania rurociągu po zakończeniu zrzutu ścieków.

Szafa zewnętrzna sterująco-identyfikująca, odporna na wilgoć i korozję, zawierająca m.in. sterownik przemysłowy wyposażona w:

- ekran o wielkości co najmniej 7"
- drukarka termiczna z obcinaczem papieru,
- klawiatura przemysłowa QWERTY wykonana ze stali nierdzewnej,
- gniazda USB oraz MicroSD do przenoszenia danych i programowania sterownika,
- port Ethernet,
- bezprzewodowy interfejs komunikacyjny Wi-Fi.

#### **IV. OCZEKIWANIA ZAMAWIAJĄCEGO W ODNIESIENIU DO REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy iż wykona przedmiot zamówienia własnymi siłami (bez udziału podwykonawców);
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przedstawienia wraz z ofertą:
  - a) kart katalogowych stacji zlewnej;
  - b) krajowe deklaracje właściwości użytkowych oferowanych materiałów i urządzeń,
  - c) przykładowego rysunku technicznego,
  - d) dokumentacji zdjęciowej.
3. Zamawiający zastrzega sobie przed przystąpieniem do wykonania zamówienia możliwość konfiguracji ustawienia stacji i urządzeń;
4. **Zamawiający wymaga przedstawienia szczegółowego planu wykonania podłoża wraz z wymaganymi instalacjami niezbędnymi do uruchomienia stacji w tym woda, energia, itp.**
5. Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony i zamontowany jako kompletny;
6. Koordynator prac wyznaczony przez Wykonawcę powinien być obecny na obiekcie podczas dostawy, montażu oraz podczas uruchomienia stacji zlewnej. Zamawiający wymaga obecności Wykonawcy przy rozruchu stacji zlewnej;
7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zniszczenia oraz uszkodzenia majątku Zamawiającego bądź osób trzecich przez ekipy własne.

#### **V. OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Dostarczenie i montaż kompletnej stacji zlewnej według wytycznych Zamawiającego opisanych w **pkt III.**
2. Każdorazowe zgłaszanie do Zamawiającego o wykonywanych pracach montażowych.
3. Wykonywane prace montażowe stacji zlewnej nie mogą mieć wpływu na bieżącą pracę Przepompowni Ścieków;
4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac montażowych;
5. Oznakowanie miejsca prowadzenia prac;
6. Ochrona mienia i zabezpieczenie przeciwpożarowe;
7. Od chwili przekazania terenu realizacji zamówienia, całkowita odpowiedzialność za BHP pracy pracowników;
8. Ustalenie i utrzymanie ogólnego porządku podczas wykonywanych prac montażowych.

#### **VI. OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

1. Wykonanie podłoża pod stację zlewną wraz z infrastrukturą techniczną: woda, energia itp.;
2. Przekazanie terenu realizacji zamówienia (protokołem przekazania);
3. Udostępnienie energii elekt. do montażu stacji zlewnej.

## **VII. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO NIEZBĘDNE DO ZŁOŻENIA PRAWIDŁOWEJ OFERTY**

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Ofertę składa się w języku polskim.
3. Zamawiający wymaga złożenia oferty (scan) w niniejszym postępowaniu poprzez wypełnienie Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego podpisany podpisem elektronicznym i przesłanie go na adres e-mail [zwik.barczewo@gmail.com](mailto:zwik.barczewo@gmail.com)
4. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące dokumenty:
  - a) kartę katalogową stacji zlewnej,
  - b) krajowe deklaracje właściwości użytkowych oferowanych materiałów i urządzeń,
  - c) przykładowego rysunku technicznego,
  - d) dokumentacji zdjęciowej.
5. Zamawiający wymaga zapoznania się z projektem umowy stanowiącej Załącznik nr 2.

W przypadku braku złożenia wraz z ofertą w/w dokumentów, Zamawiający wzywa o ich uzupełnienie wyznaczając stosowny termin.

## **VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

Termin wykonania przedmiotu zamówienia, wynosi 90 dni od dnia podpisania umowy.

## **IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Oferty należy składać elektronicznie na adres e-mail: [zwik.barczewo@gmail.com](mailto:zwik.barczewo@gmail.com)
2. Termin składania ofert: **17.07.2023 r. godz. 9:15.**

## **X. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi na stronie internetowej [www.zwikbarczewo.pl](http://www.zwikbarczewo.pl)
2. Termin otwarcia ofert: **17.07.2023 r. godz. 10:00**

## **XI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie zadania jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zostanie wypłacone przez Zamawiającego po wykonaniu zamówienia i podpisaniu protokołu wykonania przelewem na wskazany przez Wykonawcę numer konta bankowego.

## **XII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY**

1. Cena oferty – 100%.
2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN i winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zapytaniu ofertowym, w tym podatek VAT ( % ) w ustawowej wysokości.
3. Cena winna być określona przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. Cena określona przez Wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianie.

### **XIII. INFORMACJE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ**

Jeżeli w postępowaniu nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą oferować cen wyższych niż zaoferowane w uprzednio złożonych przez nich ofertach.

### **XIV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **przez 30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż **30 dni**.

### **XV. WIZJA LOKALNA I ZEBRANIE WYKONAWCÓW**

Zamawiający wskazuje Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej miejsca realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty.

### **XVI. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA**

1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:
  - a) złożono oferty, które podlegają odrzuceniu;
  - b) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia publicznego chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty,
  - c) w każdym czasie – bez podania przyczyny.
2. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:
  - a) ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;
  - b) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.
3. Informacja o unieważnieniu postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej.

### **XVII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW**

Integralnymi częściami niniejszego zapytania ofertowego są następujące załączniki:

Załącznik nr 1	Formularz ofertowy ( <b>składany z Ofertą</b> )
Załącznik nr 2	Ogólne warunki umowy.
Załącznik nr 3	Mapa syt-wys z lokalizacją komory krat.
Załącznik nr 4	Dokumentacja zdjęciowa.